



ΔΙΑΤΑΞΗ εν μέρει απορριπτική  
Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Αφού λάβαμε υπόψη την από 5-6-2022 μηνυτήρια αναφορά της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Ν. Πιερίας, που κατατέθηκε στο ΑΤ Δίου - Ολύμπου από τον εκπρόσωπό της, Ηλία Τσολακίδη του Κωνσταντίνου, κάτοικο Κατερίνης, οδός Φλέμιγκ αριθ.19 και την από 11-6-2022 ένορκη κατάθεση του Χρήστου ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου, κατοίκου Κατερίνης, οδός Παλαιολόγου αριθ.25, οι οποίες επέχουν τη θέση εγκλήσεων σε βάρος του Ιωάννη ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗ του Αντωνίου, υπεύθυνου λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Κατερίνης (Ε.Ε.Λ.), του Ιωάννη ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ του Γεωργίου, Πρόεδρος της Δημοτική Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κατερίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) και κατά παντός υπευθύνου για το αδίκημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος (αρθρ.28 του Ν.1650/1986) εκθέτουμε τα ακόλουθα:

Επειδή σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρ.51παρ.2,3 ΚΠΔ «2. Ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών εξετάζει την έγκληση που έλαβε και αν κρίνει ότι αυτή δεν στηρίζεται στο νόμο ή είναι προφανώς αβάσιμη στην ουσία της ή ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης, την απορρίπτει με διάταξή του, η οποία περιλαμβάνει συνοπτική αιτιολογία και επιδίδεται στον εγκαλούντα. 3. Αν ενεργήθηκαν προκαταρκτική εξέταση ή αυτεπάγγελτη προανάκριση κατά το αρθρ.245 παρ.2 ή ένορκη διοικητική εξέταση και ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την κίνηση της ποινικής δίωξης, απορρίπτει την έγκληση με διάταξή του, η οποία περιλαμβάνει συνοπτική αιτιολογία και επιδίδεται στον εγκαλούντα».

Με την υπό κρίση έγκληση ιστορείται ότι στις 29-5-2022, δεν λειτούργησαν οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Κατερίνης καθόσον, ενώ έλαβε χώρα προγραμματισμένη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ, δεν λειτούργησε η εφεδρική γεννήτρια, η οποία ούτως ή άλλως είναι ανεπαρκής για την πλήρη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού Κατερίνης αφού καλύπτει μόνο το 30% των μηχανημάτων, με αποτέλεσμα να εκρέουν ακατέργαστα λύματα στον ποταμό Μαυρονέρι και στη Θάλασσα, προκαλώντας ρύπανση του περιβάλλοντος.

Από την διενεργηθείσα προκαταρκτική εξέταση προέκυψαν τα ακόλουθα: Στα όρια του Δήμου Κατερίνης και δη στην περιοχή «Τσουκνίδα» λειτουργεί Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Κατερίνης. Η λειτουργία της παραπάνω εγκατάστασης ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κατερίνης, η οποία συνιστάται από 11 μέλες Δ.Σ., το οποίο κατά το επίδικο χρονικό διάστημα αποτελούνταν από τους Ιωάννη Συμεωνίδη, ως Πρόεδρο, Αστέριο Μπουσνάκη του Αναστασίου, ως Αντιπρόεδρο, Νικόλαο Παπαζιώγα του Δημητρίου, Ευστάθιο Κεραμιδιώτη του Δημητρίου, Μαρία Τερζίδου του Δημητρίου, Δημήτριο Μορφακίδη του Ανδρέα, Φώτιο Δρούγκα του Αθανασίου, Αμαλία Τζιτζιλή του Δημητρίου, Γεώργιο Γκουνέλα του Αστερίου, Θεοφάνη Αναγνωστόπουλο του Θωμά και Ανθούλα Τσιγκαροπούλου του Αθανασίου ως τακτικά μέλη, την δε εκπροσώπηση και διαχείριση της εν λόγω επιχείρησης κατά το επίδικο χρονικό διάστημα είχε ο Ιωάννης Συμεωνίδης που ήταν και Πρόεδρος αυτής (βλ. την υπ' αριθμ.89/2021 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ). Οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (εφεξής ΕΕΛ) αποτελούν τμήμα υπαγόμενο στις Τεχνικές Υπηρεσίες της ΔΕΥΑΚ και είχε υπεύθυνο λειτουργίας κατά το επίδικο χρονικό διάστημα τον μηχανολόγο μηχανικό, Ιωάννη Παρτσαλίδη. Ο τελευταίος, ως υπεύθυνος λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Κατερίνης που ανήκουν στην αρμοδιότητα της

Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης και Αποχέτευσης Κατερίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) και ο Ιωάννης ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ του Γεωργίου, ως Πρόεδρος της παραπάνω δημοτικής επιχείρησης, προέβησαν στις παρακάτω πράξεις και παραλείψεις κατά παράβαση των προβλεπόμενων στο ν.1650/86 και συγκεκριμένα, στην Κατερίνη στη θέση «Τσουκνίδα», στις 29-5-2022, ενώ έλαβε χώρα προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος από τη ΔΕΗ για την οποία είχε ενημερωθεί η ΔΕΥΑΚ, διάρκειας επτά (7) ωρών, κατά την οποία δεν λειτουργούσε ο βιολογικός καθαρισμός, το υπάρχον εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, που ετέθη σε λειτουργία δεν ήταν επαρκές ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και η αδιάλειπτη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και του αντλιοστασίου, το οποίο παρουσίασε βλάβη, με αποτέλεσμα να υπάρχει εκροή ακατέργαστων λυμάτων και να παρατηρηθούν τις επόμενες ημέρες: α) στη θαλάσσια περιοχή της Πλάκας Λιτοχώρου και της Λειπτοκαρυάς αλλοίωση του συνηθισμένου χρώματος των επιφανειακών θαλάσσιων υδάτων και ύπαρξη διάσπαρτων κηλίδων καφέ απόχρωσης, καθώς επίσης, υπέρβαση των ορίων στην παράμετρο BOD5 (mg/l), της οποίας η τιμή ήταν (40) και (90) αντίστοιχα, όπως διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο δειγμάτων που ελήφθησαν από τις παραπάνω περιοχές στις 3 και 4-6-22 αντίστοιχα, β) στην ακτή εκβολής του Μαυρονερίου, διαπιστώθηκε έντονη θολερότητα χρώματος καφέ, με τα ίδια χαρακτηριστικά να υπάρχουν στο Μαυρονέρι το οποίο είχε πιο σκούρο καφέ χρώμα, σε δείγματα δε που ελήφθησαν στις 28-6-2022 και εξετάστηκαν βρέθηκαν υψηλές τιμές των παραμέτρων σε κολοβακτηριοειδή 580.000 cfu/100ml και σε κοπρανώδη κολοβακτηριοειδή 44.000 cfu/100ml, ήτοι εκτός ορίων, όπως αυτά ορίζονται στην υπ' αριθμ.5662/88 απόφαση Νομάρχη Πιερίας και γ) στην περιοχή «Τσουκνίδα» στο σημείο εξόδου της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Δ. Κατερίνης (ΕΕΛ) η οποία έχει ως αποδέκτη το Μαυρονέρι, σε δείγματα που ελήφθησαν στις 20-6-2022 και εξετάστηκαν, βρέθηκαν υψηλές τιμές, εκτός ορίων όπως αυτά ορίζονται στην ως άνω απόφαση, των παραμέτρων σε κολοβακτηριοειδή, με μέση τιμή 487.333 cfu/100ml και σε κοπρανώδη κολοβακτηριοειδή με μέση τιμή 267.000 cfu/100ml, διαπιστώθηκε δε η ύπαρξη μεγάλης ποσότητας ιλύος στην τελική δεξαμενή χλωρίωσης-αποχλωρίωσης, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις τιμές των ως άνω παραμέτρων, προκαλώντας με τον τρόπο αυτό ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η οποία είναι πιθανό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία, στην ποιότητα ζωής και στην υγεία των κατοίκων.

Από όλα όσα προαναφέρθηκαν προκύπτει με σαφήνεια ότι δεν υφίστανται καθόλου ενδείξεις σε βάρος των ανωτέρω αντιπροέδρου και τακτικών μελών του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ για το αδίκημα της υποβάθμισης και της ρύπανσης του περιβάλλοντος, καθόσον, όπως προαναφέρθηκε, την εκπροσώπηση και διαχείριση της αρμόδιας για τη λειτουργία των ΕΕΛ, ΔΕΥΑΚ, είχε ο Πρόεδρος αυτής, Ιωάννης Συμεωνίδης, υπεύθυνος δε για τη λειτουργία τους ήταν ο Ιωάννης Παρτσαλίδης και ως εκ τούτου δεν ήταν κατά νόμο υπεύθυνοι για την καλή λειτουργία τους και πρέπει να απορριφθεί ως προς αυτούς η κρινόμενη έγκληση ως νομικά αβάσιμη.

Αναφορικά, όμως, με τους ανωτέρω Ιωάννη Συμεωνίδη του Γεωργίου και Ιωάννη ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗ του Αντωνίου, η δικογραφία χωρίστηκε, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος τους για το αδίκημα της ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος (αρθρ.28 παρ.2 Ν.1650/1986 ως ισχύει) και ήδη παραπέμπονται να δικαστούν ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κατερίνης.

Περίπτωση επιβολής δικαστικών εξόδων δεν υφίσταται, αφού δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 580 παρ.4 ΚΠΔ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αφού είδαμε τα άρθρα 51, 52 και 137 ΚΠΔ

Α) ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ ΕΝ ΜΕΡΕΙ τις από 5-6-2022 και από 11-6-2022 εγκλήσεις της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Ν. Πιερίας και του Χρήστου ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου, κατοίκου Κατερίνης, οδός Παλαιολόγου αριθ.25, αντίστοιχα.

Β) ΠΑΡΑΓΓΕΛΟΥΜΕ την επίδοση της παρούσας Διάταξης στους εγκαλούντες.

Γ) ΑΠΑΛΛΑΣΟΥΜΕ τους εγκαλούντες των δικαστικών εξόδων.

Κατερίνη, 14-6-23

Η Εισαγγελέας



ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΝΤΑ

Εισαγγελέας Πρωτοδικών




ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

στην Α Ε Μ 423/1280

πεννική δικογραφία

Κατερίνη 19-6-23

Ο Γραμματέας



Άννα - Μαρία Ραφτοπούλου  
Δικαστική Υπάλληλος